



सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

गंववार पठ, मुख्य अग्निशामक केंद्र, सोलापूर - ४१३००५. फोन : ०२१७-२७४०३६४/१०१
Email solapurfirebrigade@gmail.com



संदर्भ : ना.क्र. अ.शा.व/ 465

दिनांक : 27/07/2023

:: नुतनीकरण दाखला ::

प्रति,

सौ. वर्षा रविकिरण विभूते
सोनाशंकर ज्ञानविकास ट्रस्ट संचलित
नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल, सोलापूर
125/2, मुरारजी पेठ, जुनी मिल कंपाऊंड,
सोलापूर

विषय : अग्निशामक दलाचा नुतनीकरण ना-हरकत दाखला मिळणेबाबत.
संदर्भ : आपणाकडील संदर्भ पत्र क्रं. निरंक, दि. 15/07/2023 चे पत्र.

महोदय,

उपरोक्त विषयाबाबत वरील संदर्भातील पत्रास अनुसरून, आपण वरील नमुद 125/2, मुरारजी पेठ, जुनी मिल कंपाऊंड, सोलापूर ठिकाणच्या सोनाशंकर ज्ञानविकास ट्रस्ट संचलित नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल, सोलापूर करिता अग्निशामक दलाचा नुतनीकरण दाखला मिळणेबाबत इकडील कार्यालयास विनंती अर्ज सादर केलेला आहे.


सबब सदर ठिकाणी सोनाशंकर ज्ञानविकास ट्रस्ट संचलित नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल, सोलापूर अग्निसुरक्षीतता बाबत तपासणी करीता अग्निशामक साहित्य व उपकरणे चालू सुस्थितीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सदर इमारती करिता सन- 2023-24 (मार्च-2024 अखेर) सालाकरिता अग्निशामक दलाचा नुतनीकरण दाखला देण्यात येत आहे.

- फायर एस्टीग्युसर यांचे वेळच्यावेळी परिक्षण व रिफेल्डिंग करणे.
- सदर ठिकाणी नियुक्त सुरक्षा रक्षक व कर्मचारी, यांना वरील यंत्रणा व उपकरणे (आग विझवण्याची) हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- आग विझवण्याची साधनांची देखभाल व निगा वेळच्यावेळी करण्यात यावे.
- सर्व इलेक्ट्रिक वायरिंग व सर्किट ब्रेकर इ.ची तपासणी वेळोवेळी संबंधीत तज्ञाकडून करून घेऊन त्याचा अहवाल इकडील कार्यालयाकडे सादर करावे.
- सदर चे प्रमाणपत्र हे दि. 31/03/2024 पर्यंत वैध राहिल.
- गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यांच्या कडील नोंदणीकृत परवाना धारक फर्म कडून सदर इमारती मध्ये बसविण्यात आलेल्या अग्निशमन व्यवस्था बाबत तपासणी करून व्यवस्थित कार्यरत असल्या बाबतचा दाखला (B Form मध्ये) इकडील कार्यालयास वर्षातून दोन वेळा (जानेवारी व जुलै) सादर करण्याची जबाबदारी आपली राहिल.

सदरचा दाखला हा सोनाशंकर ज्ञानविकास ट्रस्ट संचलित नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल, सोलापूर करिता आवश्यक ते इतर सर्व शासकिय परवाना घेण्याच्या अटीस अधीन राहून सदरचा दाखला (सन मार्च - 2024) अखेर देण्यात येत आहे. (The Fire Extinguishers and other Fire protection systems installed by you in the premises shall be well maintained & shall be kept in tip top working condition at all the time. If the said system is not maintained, retrenched this NOC will stand cancelled without any notice & you will be fully responsible to loss of life or property if any which may please be noted.)

मा. कळावे,

दिनांक :- 27/07/2023


(के.दी.नाथ आवटे)
प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अग्निशामक दल
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर